

設計図書に対する質問・回答書

令和3年6月1日

安芸高田市長 様

住 所
商号又は名称

工 事 名：美土里中学校トイレ・防火扉改修工事

工事場所：安芸高田市美土里町本郷 1214-5

質 問 事 項	<p>1. 見積するにあたり、現地を見させていただくことは可能でしょうか。</p> <p>2. 本工事内訳書（トイレ改修工事設計書）P.12 7.建築金物工事において、面台①～⑩の仕様が「甲板 MLBA プレーン」とありますが、詳細が不明です。メラミンポストフォームと考えてよろしいでしょうか。</p>
回 答	<p>1. 現地調査は学校と日程調整の上、対応可能な日程の範囲内で可とします。 その場合、次により調整し、調査を行ってください。</p> <p>① 現地調査を希望する日時を教育委員会事務局教育総務課に現地調査の前日までに連絡すること。日程調整を行った後に調査日を決定する。</p> <p>② 現地調査は、1校あたり2名以内とし、熱や風邪の症状のない者が行うこと。</p> <p>③ 現地調査は、1校あたり1時間以内とし、できるだけ短時間でを行うこと。</p> <p>2. 面台①～⑩「甲板 MLBA プレーン」は TOTO 社製のマーブライトカウンターMLBA（奥行 101～200）プレーンカラーを見込んでいます。</p>